

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код <*>
КНМ 55210063215600487272 от 16.08.2021



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)
Главное управление МЧС России по Омской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Ленинскому административному округу г. Омска
(наименование федерального государственного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований
«27» августа 2021г. № 284/1/1-3

Должностным лицом (должностными лицами): инспектором
территориального отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по Ленинскому административному округа г. Омск Нефедовой И.Ю.
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение
контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта: не привлекались
(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании решения от 16.08.2021 г. № 284
(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: 644030, Омская область, город Омск, улица Демьяна
Бедного, 61

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие
(плановое/внеплановое)

в отношении: Бюджетного дошкольного образовательного учреждения
города Омска «Детский сад № 12 общеразвивающего вида», ИНН
5505023217, ОГРН 1025501175831, чрезвычайно высокий риск

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН,
ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения плановой выездной проверки

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
284/1/1	Допускает перекрытие проездов для пожарной техники воротами, система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (за исключением организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки)	п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.05.2022	
284/1/2	На путях эвакуации в коридорах и на лестничных клетках не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение	ч. 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 6, ст. ст. 52, 53, ч. ч. 2, 9 ст. ст. 82, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, п. 37 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных	01.05.2022	

		постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479		
284/1/3	Не проведено не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний	п.п. «б» п. 17 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.05.2022	

Должностное(ые) лицо(а) органа,
осуществляющего федеральный
государственный надзор:



(подпись)

Нефедова И.Ю.
(фамилия, инициалы)

Специалист:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Эксперт:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил
представитель контролируемого лица:



(подпись)



(фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа,
осуществляющего федеральный
государственный надзор,
об отказе контролируемого лица
в ознакомлении и получения предписания

(подпись)

(фамилия, инициалы)